



РОСС RU.0001.21ПЖ08



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
физико-химической лабораторией

А.Д. Коротаева

17 января 2025 г.



Протокол испытаний № 48 от 17 января 2025 г.

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖКХ-КОЧЕНЕВО", 632640
Новосибирская область, п. Коченево ул.Чехова д.22.

Наименование образца (объекта) испытаний: Природная подземная вода.

Требования к объекту испытаний (НД): СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Место отбора пробы*: Новосибирская область, р.п. Коченево, ул.Пушкина, 4., Водоразборная колонка.

Дата и время отбора*: 16.01.2025, 9:40.

Дата и время доставки пробы в лабораторию: 16.01.2025, 11:30.

Шифр пробы по маркировке заказчика: отсутствует.

Шифр пробы по маркировке лаборатории: 16010002.

Дата начала испытаний: 16.01.2025.

Дата окончания испытаний: 17.01.2025.

*Информация предоставлена заказчиком.

Результаты испытаний

№	Показатель, ед.изм.	Результат	Способ расчета результата	Неопределенность	Норма	Методика испытаний
1	Цветность, градусы цветности	2.8	среднее из 2	±0.8	≤ 20	ГОСТ 31868-2012 (Метод Б)
2	Интенсивность запаха при 20 °С, балл	1	единичное определение	—	≤ 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность (по формазину) 530 нм, ЕМФ	1.96	единичное определение	±0.39	≤ 2.6	
4	Интенсивность запаха при 60 °С, балл	0	единичное определение	—	≤ 2	
5	Интенсивность вкуса, балл	1	единичное определение	—	≤ 2	
6	Нефтепродукты, мг/дм ³	0.0113	среднее из 2	±0.0040	≤ 0.1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
7	Мышьяк, мг/дм ³	< 0.005	среднее из 2	—	≤ 0.01	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Протокол испытаний не может быть использован в целях подтверждения соответствия требованиям технических регламентов и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты анализа распространяются только на пробу, прошедшую испытания. За достоверность сведений, предоставленных заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления пробы в лабораторию лаборатория ответственности не несет.

Протокол испытаний №48 от 17 января 2025 г.

Страница 1 из 2

№	Показатель, ед.изм.	Результат	Способ расчета результата	Неопределен ность	Норма	Методика испытаний
8	Железо, мг/дм ³	0.37	среднее из 2	±0.09	≤ 0.3	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
9	Марганец, мг/дм ³	0.031	среднее из 2	±0.010	≤ 0.1	
10	Бор, мг/дм ³	0.126	среднее из 2	±0.030	≤ 0.5	
11	Нитрит-ион, мг/дм ³	< 0.2	среднее из 2	—	≤ 3	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
12	Сульфат-ион, мг/дм ³	34.7	среднее из 2	±3.5	≤ 500	
13	Нитрат-ион, мг/дм ³	< 0.2	среднее из 2	—	≤ 45	
14	Фторид-ион, мг/дм ³	0.28	среднее из 2	±0.05	≤ 1.5	

В графе "Неопределенность" приведена расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k=2

Ответственный за оформление протокола:

Заведующий физико-химической лабораторией

должность



подпись

А.Д. Коротаева

Ф.И.О.

Протокол испытаний не может быть использован в целях подтверждения соответствия требованиям технических регламентов и не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории. Результаты анализа распространяются только на пробу, прошедшую испытания. За достоверность сведений, предоставленных заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления пробы в лабораторию лаборатория ответственности не несет.

Протокол испытаний №48 от 17 января 2025 г.

Страница 2 из 2